

# POZO DE VISITA CFE-PVMTAT



## ESPECIFICACIONES

1. Concreto  $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$
2. Todo el acero de refuerzo será  $F_y = (4200 \text{ kg/cm}^2)$
3. Pozo de visita con piso
4. Espesor de los muros de 10 cm. Acabado cemento pulido
5. Concreto elaborado con impermeabilizante integral dosificado
6. Peso aproximado: 5,000 kg



# POZO DE VISITA CFE-PVMTAT (DIMENSIONES)

