

POZO DE VISITA CFE-PVMTBT



ESPECIFICACIONES

1. Concreto $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$
2. Refuerzo malla electrosoldada 4x4 4/4 $F_y = (6000 \text{ kg/cm}^2)$
3. Pozo de visita con piso
4. Espesor de los muros de 10 cm. Acabado cemento pulido
5. Concreto elaborado con impermeabilizante integral dosificado
6. Peso aproximado: 4,900 kg



CONCRETO

POZO DE VISITA CFE-PVMTBT (DIMENSIONES)

