

POZO DE VISITA CFE-TN-PVMTAP



ESPECIFICACIONES

1. Concreto $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$
2. Acero de refuerzo varilla 1/2" $F_y = (4200 \text{ kg/cm}^2)$
3. Los recubrimientos serán de 2.5 cm
4. Espesor de los muros de 10 cm. Acabado cemento pulido
5. Concreto elaborado con impermeabilizante integral dosificado
6. El concreto tendrá acabado aparente en el interior y común en el exterior
7. Peso aproximado 6,180 kg

 **CONCRETO**

POZO DE VISITA CFE-TN-PVMTAP (DIMENSIONES)

