

POZO DE VISITA CFE-TN-PVMTAX



ESPECIFICACIONES

1. Concreto $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$
2. Acero de refuerzo varilla $1/2''$ $F_y = (4200 \text{ kg/cm}^2)$
3. Los recubrimientos serán de 2.5 cm
4. Espesor de los muros de 10 cm. Acabado cemento pulido
5. Concreto elaborado con impermeabilizante integral dosificado
6. El concreto tendrá acabado aparente en el interior y común en el exterior
7. Peso aproximado 6,156 kg

MT CONCRETO

POZO DE VISITA CFE-TN-PVMTAX (DIMENSIONES)

