

POZO DE VISITA CFE-TN-PVMTBL



ESPECIFICACIONES

1. Concreto $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$
2. Refuerzo malla electrosoldada 4x4 4/4 $F_y = (6000 \text{ kg/cm}^2)$
3. Los recubrimientos serán de 2.5 cm
4. Espesor de los muros de 10 cm. Acabado cemento pulido
5. Concreto elaborado con impermeabilizante integral dosificado
6. El concreto tendrá acabado aparente en el interior y común en el exterior
7. Peso aproximado 4,503 kg



CONCRETO

POZO DE VISITA CFE-TN-PVMTBL (DIMENSIONES)

