

POZO DE VISITA CFE-TN-PVMTBP



ESPECIFICACIONES

1. Concreto $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$
2. Refuerzo malla electrosoldada 4x4 4/4 $F_y = (6000 \text{ kg/cm}^2)$
3. Los recubrimientos serán de 2.5 cm
4. Espesor de los muros de 10 cm. Acabado cemento pulido
5. Concreto elaborado con impermeabilizante integral dosificado
6. El concreto tendrá acabado aparente en el interior y común en el exterior
7. Peso aproximado 5,400 kg



POZO DE VISITA CFE-TN-PVMTBP (DIMENSIONES)

