

POZO DE VISITA CFE-TN-PVMTBT



ESPECIFICACIONES

1. Concreto $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$
2. Refuerzo malla electrosoldada $4 \times 4 \text{ 4/4 } F_y = (6000 \text{ kg/cm}^2)$
3. Los recubrimientos serán de 2.5 cm
4. Espesor de los muros de 10 cm. Acabado cemento pulido
5. Concreto elaborado con impermeabilizante integral dosificado
6. El concreto tendrá acabado aparente en el interior y común en el exterior
7. Peso aproximado 5,541 kg



CONCRETO

POZO DE VISITA CFE-TN-PVMTBT (DIMENSIONES)

