



## ESPECIFICACIONES

1. Concreto  $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$
2. Acero de refuerzo  $F_y = (4200 \text{ kg/cm}^2)$
3. Los recubrimientos serán de 2.5 cm
4. Espesor de los muros de 10 cm. Acabado cemento pulido
5. Tapa abatible cerrada galvanizada por inmersión en caliente
6. Concreto elaborado con impermeabilizante integral dosificado
7. El concreto tendrá acabado aparente en el interior y común en el exterior



# POZO DE VISITA CFE-TN-PVMTBT-CX (DIMENSIONES)

