



ESPECIFICACIONES

1. Concreto $F_c = 200 \text{ kg/cm}^2$
2. Malla electrosada $4 \times 4 \frac{1}{4}$ $f_y = (6000 \text{ kg/cm}^2)$
3. Los recubrimientos serán de 2.5 cm
4. Espesor de muros de 12 cm
5. Acabado cemento pulido
6. Aplicación de membrana de curado para el concreto
7. El concreto tendrá acabado aparente en el interior y común en el exterior
8. Peso aproximado 2868 kg



REGISTRO MEDIA TENSIÓN CFE-TN-RMTA-4 (DIMENSIONES)

